


PRÍLOHA č. 3


**Vývoj merných spotrieb tepla na vykurovanie v bytových objektoch
v jednotlivých tepelných okruhoch spoločnosti HES, s.r.o. Humenné
v členení podľa jednotlivých objektov spotreby tepla za obdobie rokov
2002 až 2005**

Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie


P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Stavob. sústava	Počet		Merná plocha m ²	Teplota na vykurovanie				Spotreba TUU			
				bytov. osôb	bytov. osôb		skutočná	normatív	skutočná	normatív	voda	teplo	merná spotreba	merná spotreba
1	Bytové družstvo Humenné	Košická 31,32,33	B70/R	56	199	5 408	1314	1617	67,5	83,0	3 014	849	4,3	15,1
2	Bytové družstvo Humenné	Košická 28,29,30	B70/R	48	178	4 464	1181	1332	73,5	82,9	2 470	709	4,0	13,9
3	Bytové družstvo Humenné	SNP 8, Partizánska 40,42	B70/R	52	171	5 280	1256	1577	66,1	82,9	2 678	737	4,3	15,7
4	Bytové družstvo Humenné	SNP 10,12,14	B70/R	56	190	5 796	1534	1730	73,5	82,9	3 284	939	4,9	17,3
5	Bytové družstvo Humenné	SNP 16,18,20	B70/R	48	165	4 464	1169	1332	72,8	82,9	2 191	641	3,9	13,3
6	Bytové družstvo Humenné	SNP 22,24,26	B70/R	48	178	4 464	1256	1332	78,2	82,9	2 684	751	4,2	15,1
7	Bytové družstvo Humenné	Košická 34,35,36	B70/R	56	199	5 408	1384	1614	71,1	82,9	2 763	820	4,1	13,9
8	Bytové družstvo Humenné	Partizánska 26, SNP 28,30	B70/R	56	184	5 796	1335	1730	64,0	82,9	3 028	871	4,7	16,5
9	Bytové družstvo Humenné	Partizánska 28	B70/R	16	53	1 495	374	446	69,5	82,9	892	268	5,1	16,8
10	ENERGOBYT s.r.o.	SNP 2507/2,4,6	B70/R	48	159	5 075	1130	1514	61,9	82,9	2 231	660	4,1	14,0
11	ENERGOBYT s.r.o.	Partizánska 2507/2,9	B70/R	12	32	1 204	323	359	74,6	82,9	588	170	5,3	18,4
12	ENERGOBYT s.r.o.	Partizánska 2507/31,33,35	B70/R	64	218	6 586	1762	1965	74,3	82,9	3 740	1 081	5,0	17,2
13	SS Partizánska 2509/30,32	Partizánska 2509/30,32	B70/R	40	132	4 270	1075	1274	69,9	82,9	1 615	449	3,4	12,2
14	SS Partizánska 2509/34,36,38	Partizánska 2509/34,36,38	B70/R	56	185	5 876	1484	1753	70,2	82,9	3 374	961	5,2	18,3



Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

P.č.	Odberteľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha			Teplo na vykurovanie				Hodnotené obdobie rok 2005				Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie				
				bytov osôb	m ²	skutočná	normatív	GJ	GJ	merná spotreba		voda	Spotreba TUV		2002	2003	2004	2005			
										skutočná	normatív		teplo	memá spotreba					2002	2003	2004
1	Bytové družstvo Humenné	Partizánska 25, Košická26	B70/R	40	3 752	855	1 120	63,3	82,9	2 081	648	4,5	14,6	20,9	18,6	17,3	16,6				
2	Bytové družstvo Humenné	Košická 21,22,23,24,25	B70/R	96	8 288	2 005	2 473	67,2	82,9	4 536	1 438	4,6	14,4	22,2	20,0	18,5	17,7				
3	Bytové družstvo Humenné	Partizánska 21,23, Košická 15	B70/R	64	6 056	1 465	1 807	67,2	82,9	3 385	1 072	4,3	13,5	22,8	21,4	19,1	17,6				
4	Bytové družstvo Humenné	Partizánska 13,15,17, Košická 14	B70/R	72	6 680	1 729	1 993	71,9	82,9	3 862	1 235	4,6	14,5	22,9	20,6	18,9	18,9				
5	Bytové družstvo Humenné	Košická 10-13	B70/R	96	8 848	1 992	2 640	62,5	82,9	4 397	1 412	4,9	15,2	19,5	17,9	16,7	16,4				
6	ENERGOBYT s.r.o.	Košická 2505/16,17	B70/R	40	3 635	909	1 085	69,5	82,9	1 623	562	4,9	14,1	23,4	21,1	19,3	18,3				
7	ENERGOBYT s.r.o.	Košická 2505/18,19,20	B70/R	56	5 552	1 479	1 657	74,0	82,9	2 816	909	5,0	15,6	21,0	19,4	18,5	19,4				

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie


P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha m ²	Teplota na vykurovanie				Spotreba TUV			
				bytov	osôb		skutočná	normatív	skutočná	normatív	voda	teplo	merná spotreba	
														GJ
1	Bytové družstvo Humenné	Košická 6,7,8,9	B70/R	88	271	7 424	1721	2215	64,4	82,9	3 817	1 222	4,5	14,1
2	Bytové družstvo Humenné	Partizánska 1, Košická 1	B70/R	48	156	4 330	1085	1292	69,6	82,9	2 398	780	5,0	15,4
3	Bytové družstvo Humenné	Partizánska 7,9,11	B70/R	48	160	4 352	1065	1299	68,0	82,9	2 373	771	4,8	14,8
4	Bytové družstvo Humenné	Košická 2,3	B70/R	48	136	4 141	920	1237	61,7	83,0	1 925	632	4,6	14,2
5	Bytové družstvo Humenné	Partizánska 2,4	B70/R	40	149	3 752	803	1120	59,5	82,9	1 905	614	4,1	12,8
6	Bytové družstvo Humenné	Partizánska 6,8,10,12	B70/R	80	246	7 072	1743	2111	68,5	82,9	3 203	1 039	4,2	13,0
7	Bytové družstvo Humenné	SNP 38,40,42	B70/R	48	166	4 576	1147	1365	69,6	82,9	2 326	758	4,6	14,0
8	Bytové družstvo Humenné	SNP 34,36	B70/R	32	117	2 904	665	867	63,6	82,9	1 666	543	4,6	14,2
9	Bytové družstvo Humenné	Partizánska 16,18 SNP 32	B70/R	72	230	6 608	1553	1974	65,3	83,0	3 481	1 132	4,9	15,1
10	Bytové družstvo Humenné	Partizánska 3,5	B70/R	32	119	2 900	764	865	73,2	82,9	1 507	490	4,1	12,7
11	Bytové družstvo Humenné	Košická 4,5	B70/R	32	109	2 900	700	865	67,0	82,9	1 383	455	4,2	12,7
12	ENERGOBYT s.r.o.	Košická 2501/37,38	B70/R	56	170	4 607	1288	1375	77,7	82,9	2 133	699	4,1	12,5



Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou



Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie


Tepelný okruh: OST E-4, ul. SNP				Hodnotené obdobie rok 2005									
P.č.	Odberteľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha		Teplota na vykurovanie		Spotreba TUV			
				bytov	osôb	skutočná	normatív	skutočná	normatív	skutočná	normatív	voda	teplo
						m ²		GJ	GJ	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.
1	ENERGOBYT s.r.o.	SNP 2520/13,15,17	perimant pal	31	113	3 800	91,3	1248	1647	1 501	559	4,9	13,3
2	ENERGOBYT s.r.o.	SNP 2522/19,21,23,25	perimant pal	44	152	5 011	74,4	1343	2172	2 296	667	4,4	15,1
3	ENERGOBYT s.r.o.	SNP 2517/33	O4	85	197	5 003	70,1	1263	1257	2 492	460	2,3	12,6
4	ENERGOBYT s.r.o.	SNP 2525/37,39	O4	77	219	6 175	46,1	1025	1551	2 721	761	3,5	12,4
5	ENERGOBYT s.r.o.	SNP 2999/41,43,45,47	O4	40	106	3 368	62,4	757	895	1 242	359	3,4	11,7
6	ENERGOBYT s.r.o.	SNP 2516/27,29,31	O4	55	12	5 561	7,1	142	1401	70	29	2,4	5,8

Vývoj mernéj spotreby tepla na vykurovanie				
rok	Wh/m ² MPD			
	2002	2003	2004	2005
1	33,3	23,8	25,4	24,0
2	26,9	21,4	20,5	19,6
3				18,4
4				12,1
5				16,4
6				

Porovnanie skutočnej mernéj spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

Tepelný okruh: OST EB- 2/2, Nám. slobody		Hodnotené obdobie rok 2005				Vývoj merných spotrieb tepla na vykurovanie								
P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet bytov osôb	Merná plocha	Teplo na vykurovanie		Spotreba TUV		2002	2003	2004	2005	
						skutočná	normatív	skutočná	normatív					voda
	ulica a číslo				m ²	GJ	GJ	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.	Wh/m ²	mpD	
1	ENERGOBYT s.r.o.	Nám.slobody 1731/59	B -70r.	40	3 256	1071	1394	91,4	118,9	1 655	446	4,4	16,2	30,0
2	SVB BD Nám. slobody 1732	Námestie slobody 1732/61	B -70r.	40	3 256	1291	1394	110,1	118,9	1 908	580	4,4	14,5	26,6
														24,7
														24,0
														28,9

Porovnanie skutočnej mernéj spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou (Wh/m²mp)





Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

Tepelný okruh:				Hodnotené obdobie rok 2005				Vývoj merných spotrieb tepla na vykurovanie						
P.č.	Odberteľa tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha		Teplota na vykurovanie				Spotreba TUJ		
				bytových osôb	osôb	m ²	skutočná	normatív	skutočná	normatív	voda		teplo	memória spotreba
							GJ	GJ	kWh/m ² _{MP}	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.	
1	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1848/1,4	T06B b. KE	52	130	4 033	1217	1487	83,8	102,4	1 805	528	4,1	13,9
2	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1848/2,4	T06B b. KE	52	126	4 093	1211	1509	82,2	102,4	1 757	475	3,8	13,9
3	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1849/1,5	T06B b. KE	52	134	4 058	1101	1496	75,4	102,4	1 609	458	3,4	12,0
4	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1849/2,5	T06B b. KE	52	126	4 100	1025	1511	69,4	102,4	1 406	434	3,4	11,2
5	ENERGOBYT s.r.o.	Trebišská 1837/1,11	T06B b. KE	52	125	4 058	1223	1496	83,7	102,4	1 659	507	4,1	13,3
6	ENERGOBYT s.r.o.	Trebišská 1837/2,11	T06B b. KE	52	123	4 100	1210	1511	82,0	102,4	1 627	483	3,9	13,2
7	Spoločenské vlastníkovi	Trebišská 1835/9/1,2	T06B b. KE	104	329	8 158	2191	3007	74,6	102,4	3 727	1 108	3,4	11,3
8	SS Laborecká 1845/1,2	Laborecká 1845/1	T06B b. KE	52	172	4 033	1266	1487	87,2	102,4	1 477	421	2,5	8,6
9	SS Laborecká 1845/1,2	Laborecká 1845/2	T06B b. KE	52	172	4 093	1269	1509	86,1	102,4	1 601	488	2,8	9,3
10	SS Trebišská 1836/10	Trebišská 1836/10,1	T06B b. KE	52	172	4 033	1094	1487	75,4	102,4	2 029	495	2,9	11,8
11	SS Trebišská 1836/10	Trebišská 1836/10,2	T06B b. KE	52	172	4 093	1044	1509	70,9	102,4	1 635	390	2,3	9,5
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														


Porovnanie skutočnej merných spotrieb na vykurovanie s normatívnou spotrebou


 Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

P.č.	Oderateľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha m ²	Hodnotené obdobie rok 2005				Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie							
				bytov osôb	bytov osôb		Teplota na vykurovanie		Spotreba TUV		Wh/m ² mpD							
							skutočná	normatív	skutočná	normatív	voda	teplo	memá spotreba	rok	2002	2003	2004	2005
1	Bytové družstvo Humenné	Darg.hrdinov 12,13	T06Br.-KE	32	78	2 616	778	979	82,6	104,0	1 288	352	4,5	16,5	23,3	21,1	20,6	21,7
2	ENERGOBYT s.r.o.	Dargovských hrdinov 1830/6,7,8	T06Br.-KE	48	116	3 871	1 060	1 449	76,1	104,0	1 828	472	4,1	15,8	25,5	21,4	20,9	20,0
3	ENERGOBYT s.r.o.	Dargovských hrdinov 1830/9,10.	T08Br.-KE	48	126	3 892	730	1 190	52,1	84,9	1 809	483	3,8	14,4	23,9	11,2	12,8	13,7
4	ENERGOBYT s.r.o.	Třebičska 1833/1,2,3,4.	T08Br.-KE	64	162	6 041	1 665	1 847	76,6	84,9	2 540	770	4,8	15,7	33,7	25,6	19,3	20,1
5	SS BD Dargovských hrdinov 1830/1,2,3,4,5	Darg.hrdinov 1,2	T06Br.-KE	32	106	2 632	735	985	77,6	104,0	1 305	339	3,2	12,4				20,4
6	SS BD Dargovských hrdinov 1830/1,2,3,4,5	Darg.hrdinov 3,4,5	T06Br.-KE	48	158	4 168	886	1 560	59,0	104,0	1 506	460	2,9	9,5				15,5
7	SS BD Dargovských hrdinov 1830/14,15,16	Darg.hrdinov 14,15,16	T06Br.-KE	48	158	4 168	1 038	1 560	69,2	104,0	1 479	459	2,9	9,3				18,2
8	SS Třebičska 1834	Třebičska 1834/5-9	T08Br.-KE	80	264	7 017	2 227	2 145	88,2	84,9	3 727	1 072	4,1	14,1	27,3	19,9	17,5	23,2
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

Tepelný okruh: OST EB- 5, Třebíčska ul.				Hodnotené obdobie rok 2005						Vývoj merných spotrieb tepla na vykurovanie															
P.č.	Odberteľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava bytov osôb	Počet bytov osôb	Merná plocha m ²	Teplota na vykurovanie			Spotreba TUV			W/m ² ·m ² ·D rok													
						skutočná	normatív	skutočná / normatív	skutočná	normatív	skutočná / normatív	teplota	voda	memá spotreba	2002	2003	2004	2005							
			GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ/os.	m ³	GJ/os.	m ³ /os.									
1	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 27	B -70r.	47	3 832	1332	1641	96,5	118,9	1 655	594	5,0	14,0	30,7	26,6	26,3	25,4								
2	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 28	B -70r.	47	3 832	1361	1641	98,7	118,9	1 918	626	4,9	14,9	29,1	27,8	26,2	25,9								
3	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 29	B -70r.	47	3 832	1432	1641	103,8	118,9	1 651	589	4,5	12,6	30,8	29,0	27,2	27,3								
4	Bytové družstvo Humenné	Třebíčska V19/12	T06B b. KE	52	4 198	1027	1548	67,9	102,4	1 512	465	4,1	13,5	25,3	21,8	19,5	17,8								
5	Bytové družstvo Humenné	Třebíčska V20/12	T06B b. KE	52	4 287	1081	1580	70,0	102,4	1 559	477	4,3	14,2	25,9	22,3	19,7	18,4								
6	ENERGOBYT s.r.o.	Třebíčska 1865/MB/26	LB ,MB b	52	2 244	1431	973	177,2	120,4	775	377	5,5	11,2	45,5	54,8	49,1	46,5								
7	SS Třebíčska 1840/1,2	Třebíčska 1840/1	T06B b. KE	52	4 058	1124	1496	76,9	102,4	1 600	470	2,7	9,6				20,2								
8	SS Třebíčska 1840/1,2	Třebíčska 1840/2	T06B b. KE	52	4 100	1226	1511	83,1	102,4	1 980	510	3,0	11,5				21,8								
9	SS Třebíčska 1841/1,15	Třebíčska 1841/1,15	T06B b. KE	52	4 058	1249	1496	85,5	102,4	1 621	539	3,1	9,4				22,5								
10	SS Třebíčska 1841/1,2	Třebíčska 1841/2,15	T06B b. KE	52	4 100	1234	1511	83,6	102,4	1 640	468	2,7	9,6				22,0								
11	SS Třebíčska 23,24,25	Třebíčska 1864/23,24,25	B-70r.	60	4 616	1753	1802	105,5	108,4	1 920	769	3,9	9,7	33,7	31,2		27,7								

Porovnanie skutočnej merných spotrieb na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

Tepelný okruh: OST EB- 6A, Laborecká ul.		Hodnotené obdobie rok 2005				Vývoj merných spotrieb tepla na vykurovanie										
P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet bytov/osôb	Merná plocha	Teplo na vykurovanie		Spotreba TUV		2002	2003	2004	2005			
						skutočná	normatívna	skutočná	normatívna					voda	teplo	memá spotreba
		ulica a číslo			m ²	GJ	kWh/m ² mp	GJ	GJ/os. m ² /os.	W/m ² mpD	rok	rok	rok			
1	Bytové družstvo Humenné	Laborecká V10/7	T06B b. KE	52	4 287	1066	69,1	102,4	1 637	496	4,2	13,9	23,0	21,2	19,7	18,2
2	Bytové družstvo Humenné	Laborecká V9/7	T06B b. KE	52	4 198	1224	81,0	102,4	1 986	550	4,1	14,8	25,3	23,5	22,3	21,3
3	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1850/1,6	T06B b. KE	52	4 043	1214	83,4	102,4	1 852	551	4,6	15,3	25,3	23,4	22,1	21,9
4	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1850/2,6	T06B b. KE	52	4 091	1234	83,8	102,4	1 935	523	4,1	15,2	26,5	24,3	24,0	22,0
5	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1852/1,8	T06B b. KE	52	4 043	1204	82,7	102,4	1 950	570	4,0	13,7	23,8	23,0	21,2	21,7
6	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1852/2,8	T06B b. KE	52	4 091	1261	85,6	102,4	1 707	551	4,9	15,1	26,7	25,1	24,0	22,5

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou (W/m²mp)




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet bytov osôb	Merná plocha m ²	Hodnotené obdobie rok 2005				Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie							
						Teplota na vykurovanie		Spotreba TUV		WWh/m ² MPD							
						skutočná	normatív	skutočná	normatív	voda	teplo	memá spotreba	2002	2003	2004	2005	
1	Bytové družstvo Humenné	Třebiška 20,21	B-70r.	48	4 385	1280	1712	81,1	108,4	1 580	506	4,6	14,5	27,5	25,2	25,1	21,3
2	Bytové družstvo Humenné	Třebiška 24,25	B-70r.	42	3 251	1234	1269	105,4	108,4	1 516	503	4,9	14,7	32,4	31,4	30,5	27,7
3	Bytové družstvo Humenné	Třebiška 18,19	B-70r.	32	3 039	789	1186	72,1	108,4	1 353	434	4,6	14,2	26,1	22,9	22,1	18,9
4	Bytové družstvo Humenné	Třebiška 22,23	B-70r.	48	4 260	1167	1663	76,1	108,4	1 698	532	4,8	15,3	28,9	26,6	26,4	20,0
5	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1853/10	B-70r.	12	860	372	368	120,0	118,9	367	121	4,3	13,1	33,4	32,2	29,8	31,5
6	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1853/11	B-70r.	12	29	590	598	117,4	118,9	506	166	5,7	17,4	36,3	35,0	32,7	30,8
7	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1853/12,13	B-70r.	32	88	1029	1132	98,5	108,4	1 141	425	4,8	13,0	29,4	28,3	26,1	25,9
8	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1853/9	B-70r.	12	36	438	368	141,7	118,9	469	154	4,3	13,0	47,9	48,5	46,7	37,2
9	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1854/14,15,16	B-70r.	96	248	3171	3354	102,5	108,4	4 324	1 346	5,4	17,4	29,6	28,4	25,6	26,9

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

Tepelný okruh: OST EB- 7, Laborecká ul.				Hodnotené obdobie rok 2005				Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie												
P.č.	Odberteľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha		Teplota na vykurovanie		Spotreba TUV		W _h /m ² _{mp} D								
				bytov osôb	bytov osôb	skutočná	normatív	skutočná	normatív	skutočná	normatív	skutočná	normatív	2002	2003	2004	2005			
						GJ	GJ	GJ	kWh/m ² _{mp}	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.	GJ/os.	m ³ /os.	2002	2003	2004	2005	
1	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 22	B-70r.	32	78	876	1082	96,3	118,9	974	361	4,6	12,5	31,9	32,6	32,6	25,3	25,3	25,3	25,3
2	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 36	B-70r.	24	50	754	884	101,5	118,9	683	275	5,5	13,7	34,2	29,6	28,2	26,7	26,7	26,7	26,7
3	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 37/371	B-70r.	42	110	1188	1267	101,6	108,4	1 424	476	4,3	12,9	31,5	29,6	28,5	26,7	26,7	26,7	26,7
4	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1861/20	B-70r.	32	89	927	1026	107,5	118,9	1 238	397	4,5	13,9	32,0	29,5	28,5	28,2	28,2	28,2	28,2
5	ENERGOBYT s.r.o.	Laborecká 1886/30-35	B-70r.	116	295	3577	4186	92,6	108,4	4 371	1 457	4,9	14,8	28,1	25,3	24,7	24,3	24,3	24,3	24,3
6	SS Laborecká 1862/21	Laborecká 1862/21	B-70r.	32	106	769	1026	89,2	118,9	1 074	402	3,8	10,2							

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

Tepelný okruh:		OST EB-8, Laborecká ul.		Počet		Merná plocha		Staveb. sústava		Adresa objektu		Odberteľ tepla		Hodnotené obdobie rok 2005		Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie				
P.č.	Odberteľ tepla	ulica a číslo	B-70r.	bytov osôb	m ²	skutočná	normatív	skutočná	normatív	GJ	kWh/m ² _MP	m ³	GJ	m ³ /os.	m ² /os.	Wh/m ² _MP-D				
																2002	2003	2004	2005	
1	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 59	B-70r.	18	52	1 312	466	512	98,7	108,4	750	270	5,2	14,4	29,5	27,4	26,6	25,9		
2	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 38,39	B-70r.	16	59	1 793	702	700	108,8	108,4	904	312	5,3	15,3	34,2	31,0	30,0	28,6		
3	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 47,48	B-70r.	16	51	1 917	722	748	104,6	108,4	797	274	5,4	15,6	32,6	31,6	26,6	27,5		
4	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 54,55	B-70r.	56	168	4 963	1697	1937	95,0	108,4	2 798	854	5,1	16,7	29,6	28,2	26,6	24,9		
5	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 40,41	B-70r.	32	92	2 726	1012	1066	103,1	108,6	1 334	463	5,0	14,5	30,9	21,4	28,0	26,8		
6	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 42,43	B-70r.	32	104	2 726	881	1064	89,8	108,4	1 261	414	4,0	12,1	30,2	27,7	25,4	23,6		
7	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 44-45	B-70r.	32	93	3 344	1095	1305	91,0	108,4	1 532	492	5,3	16,5	27,7	25,4	25,1	23,9		
8	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 46	B-70r.	18	55	1 302	478	557	102,0	118,9	740	233	4,2	13,5	35,0	32,4	31,7	26,8		
9	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 49	B-70r.	12	31	1 058	391	453	102,6	118,9	389	135	4,3	12,5	33,4	31,1	26,6	27,0		
10	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 50,51	B-70r.	40	114	3 432	1337	1340	108,2	108,4	1 558	587	5,1	13,7	32,2	32,4	27,2	28,4		
11	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 52,53	B-70r.	36	86	3 020	1105	1179	101,6	108,4	1 034	411	4,8	12,0	32,0	28,2	28,1	26,7		
12	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 56	B-70r.	18	50	1 333	483	571	100,7	118,9	631	239	4,8	12,6	32,3	30,4	29,0	26,5		
13	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 57	B-70r.	8	30	918	351	393	106,2	118,9	353	134	4,5	11,8	33,8	31,0	30,1	27,9		
14	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 60,61	B-70r.	36	89	2 625	904	1025	95,7	108,4	1 155	397	4,5	13,0	28,8	28,6	25,6	25,1		
15	Bytové družstvo Humenné	Laborecká 62	B-70r.	8	26	886	297	346	93,2	108,4	496	170	6,6	19,1	33,1	30,7	30,0	24,5		
16	ENERGObYT s.r.o.	Laborecká 1902/72,73,74,75	B-70r.	92	243	8 127	3265	3172	111,6	108,4	3 495	1 223	5,0	14,4	32,1	29,6	27,1	29,3		

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

Tepelný okruh: OST EB-9, Hrnčíarska ul.				Hodnotené obdobie rok 2005						Vývoj merných spotrieb tepla na vykurovanie								
P.č.	Odberteľ tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet bytov osôb	Merná plocha	Teplo na vykurovanie			Spotreba TUV			WWh/m ² mpD rok						
						skutočná	normatív	skutočná/normatív	skutočná	normatív	skutočná/normatív	voda	teplo	memná spotreba	2002	2003	2004	2005
		ulica a číslo			m ²	GJ	GJ	kWh/m ² mp	GJ	GJ	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.	2002	2003	2004	2005
1	Bytové družstvo Humenné	Osloboditeľov 7,9,11	T03	36	2 532	800	1209	87,7	132,6	848	341	5,2	12,8	27,9	26,9	23,9	23,0	
2	ENERGOBYT s.r.o.	Dobrianskeho 1676/67,69,71	T02	36	2 623	814	1283	86,2	135,8	1 475	449	5,1	16,8	28,6	26,1	26,2	22,7	
3	ENERGOBYT s.r.o.	Duchnovičova 1683/28,30	T02	24	1 672	549	818	91,3	135,8	658	251	4,1	10,8	31,4	27,8	26,5	24,0	
4	ENERGOBYT s.r.o.	Hrnčíarska 14,16,18	T03	36	2 532	909	1209	99,8	132,6	976	374	4,7	12,4	28,5	29,2	25,5	26,2	
5	ENERGOBYT s.r.o.	Hrnčíarska 1695/1,3,5	T08Bb. KE	36	2 625	1078	990	114,1	104,8	1 256	404	4,9	15,3	32,3	31,8	32,7	30,0	
6	ENERGOBYT s.r.o.	Hrnčíarska 1695/7,9	T08Bb. KE	24	1 750	719	660	114,1	104,8	633	204	3,8	11,9	32,3	31,7	32,7	30,0	
7	ENERGOBYT s.r.o.	Hrnčíarska 1698/15	T08Bb. KE	24	2 315	611	873	73,3	104,8	759	228	3,7	12,4	23,2	24,3	21,6	19,3	
8	ENERGOBYT s.r.o.	Hrnčíarska 17	T08B b. KE	24	2 232	529	823	65,8	102,4	841	227	3,6	13,1	20,2	18,5	20,0	17,3	
9	ENERGOBYT s.r.o.	Hrnčíarska 1700/19	T08Bb. KE	24	2 315	604	873	72,4	104,8	785	242	3,4	11,1	28,1	31,0	25,4	19,0	
10	ENERGOBYT s.r.o.	Hrnčíarska 1703/8,10,12	T02	36	2 663	783	1302	81,6	135,8	1 074	390	4,8	13,3	25,6	24,5	24,6	21,4	
11	ENERGOBYT s.r.o.	Osloboditeľov 1636/13	T08Bb. KE	24	2 319	526	875	63,0	104,8	860	224	3,5	13,4	26,8	20,5	19,4	16,5	
12	SVB Taitan	Osloboditeľov 19-21	T01	6	768	240	350	86,9	126,8	175	70	3,9	9,7				22,8	
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		

Porovnanie skutočnej merných spotrieb na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

P.č.	Odberteľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha	Hodnotené obdobie rok 2005				Vývoj merných spotrieb tepla na vykurovanie						
				bytových osôb	bytových osôb		Teplota na vykurovanie		Spotreba TUV		W/h/m ² m ² D						
							skutočná	normatív	skutočná	normatív	voda	teplo	merná spotreba	2002	2003	2004	2005
1	Bytové družstvo Humenné	Tyršova 2,4,6	T08Br. KE	69	170	5 420	G.J	G.J	kWh/m ² m ²	m ³	G.J	G.J/os.	m ³ /os.	2002	2003	2004	2005
2	Bytové družstvo Humenné	Tyršova 8,10,12	T08Br. KE	69	163	5 420	1280	2028	65,6	2 402	672	4,0	14,1	20,1	17,3	18,5	17,2
3	Bytové družstvo Humenné	Tyršova 3,5,7,9,11,13	T02	72	160	5 532	1183	2028	60,6	2 545	667	4,1	15,6	18,8	16,4	16,4	15,9
4	Bytové družstvo Humenné	Puškinova 10,11	T02	24	56	1 844	1542	2525	77,4	2 084	780	4,9	13,0	24,4	20,8	21,1	20,3
5	Bytové družstvo Humenné	Puškinova 3	T08Bb. KE	32	79	2 244	533	842	80,2	431	236	4,2	7,7	25,5	22,9	22,5	21,1
6	ENERGObYt s.r.o.	Puškinova 1718/12,13	T02	24	75	2 128	471	846	58,3	822	268	3,4	10,4	23,7	23,5	24,9	22,0
7	ENERGObYt s.r.o.	Puškinova 1719/14,15	T02	24	53	2 080	641	1041	83,7	1 011	292	3,9	13,5	40,9	37,1	38,7	32,0
8	ENERGObYt s.r.o.	Puškinova 1720/16,17	T02	24	69	2 076	911	1017	121,7	585	206	3,9	11,0	25,9	30,1	26,2	22,8
9	ENERGObYt s.r.o.	Puškinova 1713/6	T08Bb. KE	32	86	2 504	594	944	65,9	1 116	319	3,7	13,0	20,3	17,8	19,3	17,3
10	ENERGObYt s.r.o.	Tyršova 1709/14,16,18	T08Br. KE	69	175	5 265	1386	1609	73,1	2 869	796	4,5	16,4	15,3	21,9	21,0	19,2
11	SVB SS BD Puškinova 1716/4,9	Puškinova 4,5,6,7,8,9	T02	72	238	5 532	1580	2525	79,3	1 268	2 156	738	3,1	20,8			
12	SVB SS BD Puškinova 1721/18,19	Puškinova 18,19	T02	24	79	1 844	539	842	81,2	868	233	2,9	11,0				
13	BARMO	Puškinova 2	T08Bb. KE	32	86	2 504	835	944	92,6	1 048	958	4,1	11,1				

Porovnanie skutočnej mernéj spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

Tepelný okruh: OST EB C-15, Nám. slobody			Hodnotené obdobie rok 2005					Vývoj merných spotrieb tepla na vykurovanie						
P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet bytov/osôb	Merná plocha	Spotreba tepla		Spotreba TU V		W _h /m ² _{MP} D				
						skutočná	normatív	skutočná	normatív	rok	2002	2003	2004	2005
		ulica a číslo			m ²	GJ	GJ	m ³	GJ	rok	2002	2003	2004	2005
1	ENERGOBYT s.r.o.	Nám.slobody 20/49	T08Bb_KE	64	4 228	1653	1595	2 102	820	2002	35,3	29,6	27,1	28,5
										2003				
										2004				
										2005				

Porovnanie skutočnej merných spotrieb na vykurovanie s normatívnou spotrebou (W_h/m²_{MP})




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

P.č.	Odberteľ tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet bytov osôb	Merná plocha	Hodnotené obdobie rok 2005			Vývoj merných spotrieb tepla na vykurovanie									
						Teplota na vykurovanie		Spotreba TU V		Wh/m ² mpD								
						skutočná	normatív	skutočná	normatív	2002	2003	2004	2005					
1	ENERGObYt s.r.o.	1.mája 1,2,3	T12	24	58	1 872	782	988	116,0	146,5	801	211	3,6	13,8	36,8	32,1	30,5	30,5
2	ENERGObYt s.r.o.	1.mája 11,12, Kráčka 2,4	T12	27	65	2 055	810	1 084	109,5	146,5	789	280	4,3	12,1	41,4	37,0	31,4	28,8
3	ENERGObYt s.r.o.	1.mája 13,14	T13	8	23	666	592	349	157,0	145,7	381	95	4,1	16,6	43,0	40,4	43,4	42,7
4	ENERGObYt s.r.o.	1.mája 15,16	T13	12	28	954	546	468	159,0	136,4	347	106	3,8	12,4	31,8	28,9	40,8	41,8
5	ENERGObYt s.r.o.	1.mája 4,5,6	T12	24	54	1 911	744	1 008	108,1	146,5	699	200	3,7	12,9	48,5	37,4	31,4	28,4
6	ENERGObYt s.r.o.	1.mája 9,10,11	T02	24	47	1 839	613	839	92,6	126,8	483	174	3,7	10,3	26,0	25,3	25,5	24,3
7	ENERGObYt s.r.o.	Čsl.armády 31,33	T12	15	40	1 320	524	696	110,3	146,5	459	152	3,8	11,5	41,6	34,6	31,9	29,0
8	ENERGObYt s.r.o.	Čsl.armády 25,27,29	T12	24	58	1 887	1 081	996	159,1	146,5	1 001	241	4,1	17,3	40,5	40,9	45,2	41,8
9	ENERGObYt s.r.o.	ČSĽA 1363/21,23	T12	15	25	1 137	542	600	132,4	146,5	398	143	5,7	15,9	41,7	40,5	41,1	34,8
10	ENERGObYt s.r.o.	Družstevná 14,15	T12	18	36	1 590	560	839	97,9	146,5	538	127	3,5	14,9	33,6	29,3	26,6	25,7
11	ENERGObYt s.r.o.	Družstevná 17,18	T11	18	35	1 572	512	740	90,4	130,7	505	138	4,0	14,4	33,3	26,6	23,9	23,8
12	ENERGObYt s.r.o.	Družstevná 7,8,9	T15	48	119	4 104	1 759	1 978	119,1	133,9	1 604	525	4,4	13,5	40,9	37,9	37,4	31,3
13	ENERGObYt s.r.o.	Kráčka 1,3	T13	8	22	636	338	362	147,5	157,9	330	96	4,4	15,0	57,2	43,7	39,6	38,7
14	ENERGObYt s.r.o.	Kráčka 10,12	T13	12	31	954	392	468	114,2	136,4	349	114	3,7	11,3	35,4	31,7	32,4	30,0
15	ENERGObYt s.r.o.	Kráčka 13,15	T11	12	29	1 110	394	522	98,6	130,7	479	117	4,0	16,5	33,8	28,8	26,1	25,9
16	ENERGObYt s.r.o.	Kráčka 14,16	T13	12	23	957	317	470	92,0	136,4	197	76	3,3	8,6	38,1	30,6	26,8	24,2
17	ENERGObYt s.r.o.	Kráčka 1466/5,7	T13	8	20	640	412	367	178,9	159,3	242	119	5,9	12,1	55,0	34,1	37,5	34,7
18	ENERGObYt s.r.o.	Kráčka 6,8	T13	12	24	954	278	468	80,8	136,4	337	71	2,9	14,0	32,0	27,0	25,0	21,2

Porovnanie skutočnej merných spotrieb na vykurovanie s normatívnou spotrebou



Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)




OST 9, ul. 1. mája


Tepelný okruh:

P.č.	Odberteľ tepla	Adresa objektu	ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha	Teplo na vykurovanie		Spotreba TUV					
					bytov	osôb		skutočná	normatív	skutočná	normatív	voda	teplo	merná spotreba	
							m ²	GJ	kWh/m ² _MP	m ³	GJ	GJ/os. m ³ /os.			
19	ENERGOBYT s.r.o.		Krátka 7,8	T14	15	36	1 329	496	103,6	137,0	403	116	3,2	11,2	
20	ENERGOBYT s.r.o.		Krátka 9,11	T12	15	31	1 155	593	609	142,6	146,5	249	103	3,3	8,0
21	ENERGOBYT s.r.o.		Nemocničná 10,12	T15	28	70	2 497	964	1273	107,2	141,6	802	339	4,8	11,5
22	ENERGOBYT s.r.o.		Nemocničná 13,15	T15	28	67	2 640	961	1372	101,2	144,4	978	331	4,9	14,6
23	ENERGOBYT s.r.o.		Nemocničná 14,16	T15	28	63	2 646	1195	1312	125,5	137,7	1 124	353	5,6	17,8
24	ENERGOBYT s.r.o.		Nemocničná 17,19,21	T12	21	44	1 713	641	904	103,9	146,5	696	210	4,8	15,8
25	ENERGOBYT s.r.o.		Nemocničná 18,20	T12	15	35	1 173	564	619	133,5	146,5	602	141	4,0	17,2
26	ENERGOBYT s.r.o.		Nemocničná 9,11	T15	28	79	2 857	986	1430	95,8	139,0	1 078	289	3,7	13,6
27	ENERGOBYT s.r.o.		Pugačevova 14,16	T12	15	26	1 149	645	606	155,9	146,5	461	109	4,2	17,7
27	ENERGOBYT s.r.o.		Pugačevova 18,20	T12	15	32	1 308	647	690	137,3	146,5	361	110	3,4	11,3
29	ENERGOBYT s.r.o.		Pugačevova 8,10,12	T11	18	52	1 641	823	772	139,3	130,7	813	232	4,5	15,6
30	ENERGOBYT s.r.o.		Školská 1,2, 1. mája 17,18	T12	27	71	2 061	785	1087	105,9	146,5	1 195	309	4,4	16,8
31	ENERGOBYT s.r.o.		Školská 3,4	T13	12	31	954	366	468	106,7	136,4	422	110	3,6	13,6
32	ENERGOBYT s.r.o.		Školská 5,6	T13	12	30	960	337	471	97,6	136,4	371	110	3,7	12,4
33	Spoľočenské vlastníkov bytov		Družstevná 10,11,12,13	T15	32	75	2 884	915	1393	88,1	134,2	1 007	318	4,2	13,4
34	SS Družstevná 1,2,3,4,5		Družstevná 1,2,3,4,5	T15	80	264	7 196	2061	3474	79,6	134,1	2 585	955	3,6	9,8
35	SS Nemocničná 1451/22		Nemocničná 1451/22,24	T12	15	50	1 140	765	561	186,4	136,8	318	97	2,0	6,4


Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie				
Wh/m ² _MP.D	rok			
	2002	2003	2004	2005
19	31,6	28,6	27,4	27,2
20	42,9	37,4	39,0	37,5
21	37,5	34,2	27,6	28,2
22	35,3	29,0	26,7	23,8
23	32,2	30,0	32,6	29,6
24	31,5	27,9	28,6	27,3
25	36,7	34,1	36,5	35,1
26	28,3	26,4	23,6	23,2
27	45,3	46,1	46,1	41,0
27	41,8	40,0	42,0	36,1
29	41,3	40,4	42,5	36,6
30	40,6	32,9	30,3	27,8
31	40,5	32,1	31,6	28,0
32	37,9	26,6	27,3	25,6
33	28,0	25,2	24,8	23,1
35	37,9			20,9
				49,0



Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

Teplý okruh: **OST 13, Mierová ul.**


P.č.	Odberteľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava	Počet bytov/osôb	Merná plocha	Teplota na vykurovanie				Spotreba TUV					
						spotreba		merná spotreba		voda		teplo		merná spotreba	
						skutočná	normatív	skutočná	normatív	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.		
1	Bytové družstvo Humenné	Čsl armády 63,64,65,66	T06Br. KE	64	5 832	1205	2183	57,4	104,0	2 039	564	3,9	14,1		
2	Bytové družstvo Humenné	Mierová 70,72	T06Br. KE	32	2 763	584	1034	58,8	104,0	1 514	375	5,3	21,3		
3	Bytové družstvo Humenné	Mierová 71,73,75,77	B-70r.	40	3 330	1269	1300	105,8	108,4	1 826	520	4,2	14,8		
4	Bytové družstvo Humenné	Mierová 74,76	T06Br. KE	34	2 707	685	1013	70,3	104,0	1 314	343	4,1	15,6		
5	Bytové družstvo Humenné	Mierová 78	T06Br. KE	16	1 354	291	507	59,7	104,0	341	89	2,9	11,0		
6	Bytové družstvo Humenné	Mierová 80,82,84,86	B-70r.	88	7 688	2844	3001	102,7	108,4	3 543	1 169	4,7	14,2		
7	Bytové družstvo Humenné	Mierová M3A/62,64,66,68	T06Br. KE	64	5 520	1268	2066	63,8	104,0	2 707	716	4,0	15,2		
8	Bytové družstvo Humenné	Mierová M4/63,65	B-70r.	32	2 928	1048	1143	99,4	108,4	1 450	425	4,2	14,4		
9	Bytové družstvo Humenné	Nemožničná 30,32	T06Br. KE	32	2 984	712	1117	66,3	104,0	939	267	3,3	11,5		
10	Bytové družstvo Humenné	Štúrova 34,36	T06Br. KE	30	5 443	1324	2037	67,5	104,0	2 271	641	4,2	14,9		
11	ENERGOBYT s.r.o.	Mierová 44,46,48,50	B-70r.	48	5 003	1520	1953	84,4	108,4	2 556	828	5,0	15,4		
12	ENERGOBYT s.r.o.	Mierová 52,54,56,58	B-70r.	72	5 984	2274	2340	105,4	108,4	2 930	1 035	5,1	14,6		
13	ENERGOBYT s.r.o.	Mierova 60	B-70r.	12	1 539	538	601	97,1	108,4	643	178	4,9	17,9		
14	ENERGOBYT s.r.o.	Nemožničná 26,28	B-70r.	32	3 342	780	1304	64,8	108,4	1 468	383	4,4	16,7		



Porovnanie skutočnej merných spotrieb na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

Tepelný okruh: OST 22, Kukorelliho 22		Hodnotené obdobie rok 2005				Vývoj merných spotrieb tepla na vykurovanie										
P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet bytov osôb	Merná plocha	Teplo na vykurovanie		Spotreba TUV		W _h /m ² _{impD} rok						
						skutočná	normatívna	skutočná	normatívna		teplo	memá spotreba				
	ulica a číslo				m ²	GJ	kWh/m ² _{imp}	m ³	GJ/os.	m ³ /os.	2002	2003	2004	2005		
1	Bytové družstvo Humenné	Mierová 1,3,5,7,9,11	T06Br. KE	72	5 436	1569	80,2	104,0	2 544	858	4,9	14,6	21,6	21,7	20,7	21,1
2	ENERGOBYT s.r.o.	Kukorelliho 1496/4	T08Bb. KE	32	2 552	658	71,7	104,8	1 041	337	4,2	12,9	22,6	21,1	20,0	18,8
3	ENERGOBYT s.r.o.	Kukorelliho 1498/8,10,12,14,16,18,20	T13	28	2 051	948	128,4	140,1	521	334	4,8	7,6	45,3	48,0	33,7	
4	SS Kukorelliho 1497/6	Kukorelliho 1497/6	T08Bb. KE	32	2 528	571	954	62,7	104,8	948	311	2,9	16,5			
5	SVB Kukorelliho 1495/2	Kukorelliho 1495/2	T08Bb. KE	32	2 628	621	991	65,6	104,8	780	294	2,8	17,2			

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

Tepelný okruh:			Hodnotené obdobie rok 2005				Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie						
P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu ulica a číslo	Staveb. sústava bytových osôb	Počet bytových osôb	Merná plocha m ²	Teplota na vykurovanie		Spotreba TUV		Wh/m ² MPD rok			
						skutočná	normatívna	skutočná	normatívna	2002	2003	2004	2005
			GJ	GJ	GJ	GJ	m ³	GJ	GJ/os.	2002	2003	2004	2005
1	Bytové družstvo Humenné	26. novembra 4,6,8.	1659	2147	112,4	145,5	1 309	602	5,8	27,9	28,4	26,5	25,8
2	Bytové družstvo Humenné	Kukorel, 22,24,26	843	1165	91,7	126,8	920	330	5,5	26,6	26,5	25,6	24,1
3	Bytové družstvo Humenné	Kukorel, 28,30,32	794	1165	86,4	126,8	1 002	384	5,3	25,9	24,5	23,6	22,7
4	Bytové družstvo Humenné	Nám.Slobody 27,29,31,33,35,37	2375	2818	130,1	154,4	1 659	913	6,4	31,0	29,4	28,6	28,1
5	Bytové družstvo Humenné	Vihoriatská 1,3	621	759	103,7	126,8	771	235	4,3	25,6	25,4	26,0	27,2
6	Bytové družstvo Humenné	Vihoriatská 9,11	531	759	88,7	126,8	481	230	4,0	25,3	25,9	24,3	23,3
7	ENERGOBYT s.r.o.	26, novembra Internát III, 1509	870	945	116,7	126,7	1 837	547	5,1	44,1	42,5	37,9	30,7
8	ENERGOBYT s.r.o.	Kukorelho 1504/46,48	294	468	85,7	136,4	359	133	5,3	35,6	34,6	24,6	22,5
9	ENERGOBYT s.r.o.	Kukorelho 1502/36,38,40	513	710	98,6	136,4	358	180	4,3	29,3	28,5	28,1	25,9
10	ENERGOBYT s.r.o.	Vihoriatská 1725/5,6,7	949	1404	91,8	135,8	1 249	241	2,9	27,6	17,5	27,4	24,1
11	Cheminvest, a.s.	Kukorelho 1503/42,44	227	470	65,8	136,4	207	53	1,5	50,5	29,8		28,8
12	Cheminvest, a.s.	Kukorelho 1506/54,56	178	468	51,8	136,4	1 075	80	2,2	30,4	22,0		31,4
13	VK Trade	Kukorelho 1505/50,52	468	468	136,4					31,6	22,8		

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

P.č.	Oderbater tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha	Hodnotené obdobie rok 2005				Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie							
				bytov. osôb	bytov. osôb		Teplota na vykurovanie		Spotreba TUV		Wh/m ² _{MP} D							
							skutočná	normatív	skutočná	normatív	voda	teplo	memá spotreba	2002	2003	2004	2005	
		ulica a číslo				m ²	GJ	GJ	kWh/m ² _{MP}	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.	2002	2003	2004	2005	
1	Bytové družstvo Humenné	Dobrianskeho 56,57,59	T02	33	63	2 068	724	944	97,2	126,8	630	340	5,4	10,0	30,4	27,7	27,0	25,5
2	Bytové družstvo Humenné	Himčiariska 2,4,6	T02	36	84	2 416	763	1 103	87,7	126,8	922	348	4,1	11,0	30,8	27,0	24,3	23,1
3	Bytové družstvo Humenné	Nám. Slobody 12,14,16,18,20	T02	39	75	3 138	2305	1630	174,0	144,3	1 622	541	7,2	21,6	36,4	37,3	29,5	41,0
4	Bytové družstvo Humenné	Sokolovská 5,7,9	T02	33	69	2 068	811	944	108,9	126,8	770	300	4,3	11,2	32,7	29,6	28,9	28,6
5	Bytové družstvo Humenné	Ševčenkova 2,4	T02	24	46	1 664	616	759	102,9	126,8	588	246	5,4	12,8	33,5	27,7	25,8	27,0
6	ENERGOBYT s.r.o.	Dobrianskeho 1671/27,29,31	T02	36	85	2 592	816	1 267	87,5	135,8	909	350	4,1	10,7	27,1	23,7	24,0	23,0
7	ENERGOBYT s.r.o.	Dobrianskeho 1667/1,3,5	T02	36	76	2 508	951	1 226	105,3	135,8	943	356	4,7	12,4	39,9	31,7	34,6	27,7
8	ENERGOBYT s.r.o.	Dobrianskeho 1668/7,9,11	T02	36	77	2 488	768	1 217	85,8	135,8	1 335	414	5,4	17,3	29,5	26,3	21,5	22,5
9	ENERGOBYT s.r.o.	Dobrianskeho 1669/13,15,17	T02	36	67	2 516	911	1 230	100,6	135,8	856	307	4,6	12,8	35,5	33,4	32,8	26,4
10	ENERGOBYT s.r.o.	Dobrianskeho 1672/33,35,37,39	T02	48	109	3 248	1 120	1 588	95,8	135,8	1 455	566	5,2	13,3	28,4	25,6	24,0	25,2
11	ENERGOBYT s.r.o.	Dobrianskeho 1673/41,43,45,47	T02	48	105	3 319	973	1 623	81,4	135,8	1 288	608	5,8	12,3	32,5	28,0	27,2	21,4
12	ENERGOBYT s.r.o.	Dobrianskeho 1673/49	T02	9	21	627	179	307	79,1	135,8	152	72	3,4	7,2	32,0	27,5	26,7	20,8
13	ENERGOBYT s.r.o.	Dobrianskeho 1674/51,53	T02	24	52	1 640	585	802	99,0	135,8	571	251	4,8	11,0	32,6	29,3	28,1	26,0
14	ENERGOBYT s.r.o.	Dobrianskeho 1675/65	T02	9	20	630	201	308	88,4	135,8	290	114	5,7	14,5	31,7	28,4	24,2	23,2
15	ENERGOBYT s.r.o.	Sokolovská 1690/4	T02	9	26	645	297	315	127,7	135,8	448	161	6,2	17,2	34,4	37,0	38,5	33,6
16	ENERGOBYT s.r.o.	Ševčenkova 1662/6,8,10	T02	104	271	4 399	2479	2172	156,6	137,2	3 168	1 018	3,8	11,7	53,3	45,9	38,1	39,1
17	ENERGOBYT s.r.o.	Ševčenkova 1663/12,14,16,18	T02	48	112	3 300	1082	1614	91,1	135,8	1 383	562	5,0	12,3	31,7	25,8	25,1	23,9
18	ENERGOBYT s.r.o.	Ševčenkova 1664/20,22,24,26	T02	48	114	3 196	1011	1563	87,9	135,8	1 447	524	4,6	12,7	29,6	25,5	24,4	23,1




Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou



Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok




Tepelný okruh: OST 29 II.B, Sokolovská ul.				Hodnotené obdobie rok 2005				Vývoj mamej spotreby tepla na vykurovanie																							
P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu		Počet bytov/osôb	Merná plocha	Teplota na vykurovanie		Spotreba TUV			Wh/m ² MPD																				
		ulica a číslo	Staveb. sústava			skutočná	normatív	skutočná	normatív	voda	teplo	memá spotreba	rok	2002	2003	2004	2005														
					m ²	GJ	GJ	GJ	GJ	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.																		
19	ENERGOBYT s.r.o.	Ševčenkova 1665/28,30,32,34	T02	48	118	3 240	1053	1584	90,3	135,8	1 425	533	4,5	12,1	29,0	23,5	25,2	23,7													
20	ENERGOBYT s.r.o.	Ševčenkova 1665/36	T02	9	18	650	204	318	87,2	135,8	203	76	4,2	11,3	26,8	21,7	23,3	22,9													
21	ENERGOBYT s.r.o.	Ševčenkova 1666/38,40	T02	24	60	1 640	596	802	101,0	135,8	822	284	4,7	13,7	34,4	28,0	28,2	26,5													
22	Spoločenské vlastníkov bytového domu č.28	Nám. Slobody 22,24,26,28,30,32	T03	66	130	5 070	2066	2694	113,2	147,6	1 714	773	5,9	13,2	37,6	32,2	29,7	29,7													
23	SS Dobrianskeho	Dobrianskeho 1670/19,21,23,25	T02	48	158	3 392	1027	1659	84,1	135,8	1 570	516	3,3	9,9	25,8	23,1	21,8	22,1													
24	SS Dobrianskeho	Dobrianskeho 1675/61,63	T02	24	79	1 608	495	786	85,5	135,8	631	249	3,1	8,0																	
25	SS Sokolovská 1684/1	Sokolovská 1684/1,3	T02	24	79	1 736	530	792	84,8	126,8	880	254	3,2	11,1																	
26																															
27																															
27																															
29																															
30																															
31																															
32																															
33																															
34																															
35																															




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

P.č.	Odberteľ tepla	Tepelný okruh: OST 30, ul. Osloboditeľov				Hodnotené obdobie rok 2005				Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie								
		Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet		Merná plocha		Teplo na vykurovanie		Spotreba TUV		Wh/m ² MPD						
				ulica a číslo	bytových	osôb	skutočná	normatív	skutočná	normatív	voda	teplo	memá spotreba	2002	2003	2004	2005	
					m ²	GJ	GJ	kWh/m ² MP	GJ	m ³	GJ	GJ/os.	m ³ /os.	rok	2002	2003	2004	2005
1	Bytové družstvo Humenné	Osloboditeľov 10	T06B b. KE	24	51	2 232	503	823	62,6	102,4	602	199	3,9	11,8	23,3	22,3	18,9	16,4
2	Bytové družstvo Humenné	Osloboditeľov 16	T06B b. KE	32	69	2 280	618	840	75,2	102,4	907	337	4,9	13,1	21,8	21,2	19,1	19,8
3	Bytové družstvo Humenné	Osloboditeľov 20	T06B b. KE	24	70	2 232	548	823	68,2	102,4	875	255	3,6	12,5	21,6	20,6	18,6	17,9
4	Bytové družstvo Humenné	Osloboditeľov 22	T06B b. KE	24	61	2 232	548	823	68,2	102,4	835	228	3,7	13,7	22,0	18,7	17,7	17,9
5	Bytové družstvo Humenné	Osloboditeľov 8	T06B b. KE	24	61	2 232	534	823	66,5	102,4	830	319	5,2	13,6	21,7	20,5	18,7	17,5
6	Bytové družstvo Humenné	Sokolovská 14,16	T02	24	45	2 312	622	1055	74,7	126,8	627	247	5,5	13,9	18,8	16,2	16,0	19,6
7	Bytové družstvo Humenné	Sokolovská 15,17	T02	24	53	2 312	670	1055	80,5	126,8	788	254	4,8	14,9	23,1	20,8	19,2	21,2
8	ENERGOBYT s.r.o.	Duchnov.1679/14,16,18,20	T02	48	114	3 264	1084	1596	92,3	135,8	2 011	670	5,9	17,6	29,9	28,9	27,1	24,2
9	ENERGOBYT s.r.o.	Duchnovičova 1677/2,4,6	T02	36	66	2 480	938	1213	105,0	135,8	791	337	5,1	12,0	31,6	27,2	24,6	27,6
10	ENERGOBYT s.r.o.	Gorkého 1554/2,4,6,8,10,12	T02	63	163	4 864	1961	2451	112,0	140,0	2 154	914	5,6	13,2	22,7	17,2	19,7	27,0
11	ENERGOBYT s.r.o.	Osloboditeľov 1575/2	T08Bb. KE	32	60	2 282	553	861	67,3	104,8	721	272	4,5	12,0	31,5	26,3	19,5	17,7
12	ENERGOBYT s.r.o.	Osloboditeľov 1576/4	T08Bb. KE	32	68	2 282	570	861	69,4	104,8	848	316	4,6	12,5	32,2	18,6	16,7	18,2
13	ENERGOBYT s.r.o.	Osloboditeľov 1577/6	T08Bb. KE	24	59	2 308	735	871	88,5	104,8	881	295	5,0	14,9	28,0	24,4	25,1	23,2
14	ENERGOBYT s.r.o.	Osloboditeľov 1583/18	T08Bb. KE	32	91	2 076	784	783	104,9	104,8	1 107	318	3,5	12,2	36,1	33,6	29,4	27,6
15	ENERGOBYT s.r.o.	Sokolovská 1687/13	T02	9	24	618	237	302	106,5	135,8	403	134	5,6	16,8	29,4	28,4	26,6	28,0
16	ENERGOBYT s.r.o.	Sokolovská 1691/6,8,10	T02	26	76	2 179	930	1178	118,5	150,1	899	355	4,7	11,8	32,4	31,7	28,7	26,8
17	ENERGOBYT s.r.o.	Sokolovská 1692/12	T02	9	20	600	214	293	99,2	135,8	241	95	4,7	12,1	28,1	28,5	26,5	26,0
18	SVB SS Duchnovičova 1678/8	Duchnovičova 1678/8,10,12	T02	36	119	2 428	772	1187	88,3	135,8	938	355	3,0	7,9				23,2

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou




Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok




Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

Tepelný okruh: OST PRAMOS, Staničná ul.		Hodnotené obdobie rok 2005					Vývoj mernej spotreby tepla na vykurovanie										
P.č.	Odberať tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet bytov/osôb	Merná plocha	Spotreba		voda	memá spotreba	Wh/m ² _MP.D							
						skutočná	normatív			rok	2002	2003	2004	2005			
1	ENERGOBYT s.r.o.	Staničná 1484/5,7,9	T02	18	40	1	336	GJ	640	GJ	653	133,0	135,8	427	136	3,4	10,7

Porovnanie skutočnej mernej spotreby na vykurovanie s normatívnou spotrebou (Wh/m²_MP)





Merná spotreba teplej užitkovej vody na osobu a rok (m³/osoba.rok)



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

P.č.	Odberaateľ tepla	Adresa objektu	PK Jasenovská, Humenné		Hodnotené obdobie rok 2005				Vývoj merných spotrieb tepla na vykurovanie								
			Staveb. sústava	Počet bytov/osôb	Merná plocha	Teplota na vykurovanie		Spotreba TUV		Wh/m ² mpD							
						skutočná	normatívna	skutočná	normatívna	voda	teplo	merná spotreba	2002	2003	2004	2005	
1	ENERGOBYT s.r.o.	Jasenovská 2047	LB, MB b	34	73	1 150	GJ	GJ	m ³	GJ	GJ	GJ/os.	m ³ /os.	38,8	39,6	37,2	33,4



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v bytových objektoch, vývoj merných spotrieb na vykurovanie

Tepelný okruh: PHRT SEVER, Humenné					Hodnotené obdobie rok 2005																						
P.č.	Odberateľ tepla	Adresa objektu	Staveb. sústava	Počet bytov/osôb	Merná plocha		Teplo na vykurovanie			Spotreba TUV			Vývoj merných spotrieb tepla na vykurovanie														
					ulica a číslo	m ²	skutočná	GJ	normatív	skutočná	GJ	normatív	voda	m ³	teplo	GJ	GJ/os.	m ³ /os.	memá spotreba	Wh/m ² ·m ² ·D							
																				2002	2003	2004	2005				
1	ENERGOBYT s.r.o.	Staničná 1487/15,17	O3	12	28	1 233	549	441	123,8	99,5	388	183	6,5	13,9	24,5	28,6	28,1	32,5									

